



实验室安全隐患闭环管理清单

安全隐患编号（国资处编）：202301

所属单位	材料学院	楼宇房间号	北 Z101
实验室名称	焊接实验室(招待所餐厅)	安全责任人	胡利方
隐患通知单级别	黄单	下发日期	2023.6.30

(附：安全隐患整改通知书照片)



(附：安全隐患现场图)



从北 Z101 焊接实验室(招待所餐厅)私拉电线和插座给电动自行车充电。

整改 情况 评价	回头看日期	2023年7月11日
	是否完成整改? 是√ 否 整改情况评价: 2023年7月11日再次检查北 Z101 实验室, 已整改。 安全督导员 (签字): 胡兰青	

(附: 整改后现场图)



注: “1 隐患 1 清单”, 必须做到安全隐患闭环管理;
 每月例会, 督导组成员提交本月安全隐患闭环管理清单;
 每一个隐患完成整改后, 由国资处双面打印归档。